

## ELEKTRILEVI OÜ VIRUMAA REGIOON

### TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 249185

Väljastatud: 23.02.2017  
Kehtivad kuni: 23.02.2019

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **ELEKMAN OÜ**  
Taotleja aadress: **Trummi põik 6/7 Tallinn Harju maakond  
12616**  
Taotleja telefon: **672 6172 501 1417**  
Taotleja E-Mail: **elekman@elekman.ee**  
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **Detailplaneering, Tehnilised tingimused  
detailplaneeringuks**  
**Võidu tänav L6 Avinurme alevik Avinurme  
vald Lääne-Viru maakond**
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:  
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x6A**  
Elektriline aadress:
- |                       |                                 |                       |                   |                      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u>  | <u>Toitefiider:</u>             | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| <b>AVINURME 35/10</b> | <b>AVINURME: Leiva: (Roela)</b> | <b>AVI</b>            |                   | <b>F2</b>            |

Võidu tänav L6 detailplaneeringu ala varustamine elektrienergiaga näha ette olemasoleva Leiva 10/0,4 kV alj. F2 õhuliini mastist nr.6 maakaabelliiniga hoonestusala kõrvale planeeritavasse liitumiskilpi. Näidata planeeringus ära rajatava maakaabelliini asukoht ja servituudi ala soovitavalt alates toitepunktist kuni liitumiskilbi asukohani.

Liitumiskilp planeerida krundi piirile soovitavalt teelasse. Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav (Viide- Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks).

Kanda planeeringule kõik olemasolevad elektriliinid, näidata ära nende kaitsetsoonid ja näha ette servituudialad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.

Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu tehnilised tingimused koostanud isikutelt. .

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil: Lääne-Virumaal Rakveres, Kreutzwaldi 26, tuba 214, tel 53060958. Kooskõlastamise päevaks esitada projekti tehnovõrkude osa digitaalkujul dwg formaadis aadressil: priit.magi@elektrilevi.ee . Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

**Kinnitaja:**

Peeter Slavski  
Võrgu planeerija

Koostas: Peeter Slavski

Telefon: 51 29 835